

Udstedt: 2013.01.09

Gyldig til: 2016.01.01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2



GODKENDELSESINDEHAVER:

Magnaplast GmbH
Wilhelm-Bunsen-Str. 6
DE-49685 Emstek
Telefon: +49 4473 94 90 35
Telefax: +49 4473 94 90 94

Afløbssystem i jord**MAGNAPLAST****PVC-U, klasse SN 4 og SN 8****FABRIKAT:**

Magnaplast GmbH, Tyskland

MÆRKNING:

	Rør	Formstykker
Farve	Orange brun	Orange brun
Fabr. mærke	Magna plast	Magna plast
Dimension	+	+
Vinkler		+
Materiale	PVC-U	PVC-U
Klasse	SN4 el. SN8	SN8
Fremst. år	+	+
Godk. mærke		
	Tætningsringe	
Fabr. mærke	MOL	
Dimension	+	
Fremst. år	+	
Godk. Mærke	EN 681-1	

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**Brug:**

Rør og formstykker anvendes i jord såvel uden for som under bygninger og i øvrigt i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Kemiske påvirkninger:

Rør, formstykker og tætningsringe må ikke udsættes for stoffer, som de ikke er bestandige overfor. Oplysninger om PVC's kemiske bestandighed findes bl.a. i DS/ISO TR 10 358.

Til olie- eller benzinforurenet afløbsvand anvendes specielle oliebestandige tætningsringe efter DN/EN 681-1 med tillægskrav i punkt 4.3.3.

Termiske påvirkninger:

Rør og formstykker må ikke anbringes under forhold, hvor de vedvarende (mere end 2 minutter) belastes med spildevand af over 60°C.

Rør og formstykker kan kortvarigt (mindre end 2 minutter) belastes med spildevand af indtil 95 – 100°C, dersom spildevandsstrømmen er ≤ 30 l/min.

Lægning

Rør og formstykker behandles og lægges i overensstemmelse med godkendte lægningsbestemmelser, fx DS 430, Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord.

Samlinger

Rør og formstykker samles og tættes efter godkendelsesindehaverens anvisning ved anvendelse af tilhørende tætningsringe, som medleveres af godkendelsesindehaveren.

Ved samling påsmøres et af godkendelsesindehaverens anerkendt smøremiddel på spidsenderne.

Tilslutninger

Ved tilslutning til afløbsrør af andet materiale benyttes de til systemet hørende specielle overgangsstykker eller anden VA-godkendt overgangssamling.

BEMÆRKNINGER:

Godkendt i.h.t. EN 1401-1, SDR 41 eller SDR 34.

BESKRIVELSE OG TEKNISKEDATA:

Udvendig diameter mm	Godstykke i mm		
	rør		formstykker
	SN4	SN8	SN8
SDR	41	34	41
110,0	3,2	3,2	3,2
160,0	4,0	4,7	4,0
200,0	4,9	5,9	4,9
250,0	6,2	7,3	6,2
315,0	7,7	9,2	7,7
400,0	9,8	11,7	-
500,0	12,3	14,6	-

Farve	Orangebrun
Materiale	Stift PVC uden tilsætning af blødgørere og fyldstoffer. Tætningsringe er af gummi.
Formstykker	Afløbssystemet omfatter bøjninger, enkelt grenrør, reduktion, skydemuffe, dobbelt muffe, renserør, prop, slutmuffe, gennemføring samt overgangsstykker i henhold til godkendelsesindehaverens renserør, renseprop, samt propper i henhold til godkendelsesindehaverens produktoversigt..
Udførelse	Rør og formstykker er med stikmuffer og leveres med monterede TPE gummitætningsringe.



Thomas Bruun